

## Resitec Typ RS 671 DN 100



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

Einsatzbereich: z.Bsp. Prüfbassins bei Sprinkleranlagen

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

#### **RS 671.100.B**

**Resitec** - Bodenablauf mit Überlaufrohr und Dichtung

aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)

gebeizt, Typ RS 671/100 speziell bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang  $\varnothing$  110 mm, vertikal, unsifoniert auf dem Klebeblech mit aufgeschweisstem Rohr  $\varnothing$  129 mm h= 40 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Lamellendichtung  $\varnothing$  129 x 110 mm
- Einlaufrohr  $\varnothing$  110 x L= **700** mm mit angeschweisstem Rundstab  $\varnothing$  8 mm quer über das Rohr als Haltegriff

#### **RS 051.100**

Montageset Typ II  
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)