

## Resitec Typ RS 671KO DN 100



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

Einsatzbereich: z.Bsp. Prüfbassins bei Sprinkleranlagen

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

**RS 671KO.100.B**      *Resitec* - Bodenablauf Typ RS 671KO/100 mit Überlaufrohr und Dichtung, speziell aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) geätzt, Klebeblech besandet, bestehend aus:

- Überlaufrohr RS670.102 speziell  $\varnothing$  110 mm
- Klebeblech 300x300 mm oben angeraut, Rohr  $\varnothing$  129 mm h= 40 mm an Klebeblech eingeschweisst  
OK Einlauf bis OK Klebeblech = 20mm
- Reduktionsscheibe 129/110mm, an Rohr  $\varnothing$  129mm geschweisst.
- Auslaufrohr  $\varnothing$  110xL=**700 mm** mit angeschweisstem Rundstab  $\varnothing$  8 mm quer über das Rohr als Haltegriff
- RS643 Lamellendichtung  $\varnothing$  129 x 110 mm
- RS765 Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

**RS 051.100**      Montageset Typ II  
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)