

## Resitec Typ RS 672 DN 100



### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

Einsatzbereich: z.Bsp. Prüfbassins bei Sprinkleranlagen

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

**RS 672.100.B**

**Resitec** - Bodenablauf mit Ueberlaufrohr und Dichtung  
aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 672/100 spezial bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm,  
Abgang  $\varnothing$  110 mm, horizontal, sifoniert  
auf dem Klebeblech mit aufgeschweisstem  
Rohr  $\varnothing$  129 mm h= 40 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand  
abgestreut
- Lamellendichtung  $\varnothing$  129 x 110 mm
- Einlaufrohr  $\varnothing$  110 x L= **700** mm mit angeschweisstem  
Rundstab  $\varnothing$  8 mm quer über das Rohr als Haltegriff