

Resitec Typ RS 671KO DN 100



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

Einsatzbereich: z.Bsp. Prüfbassins bei Sprinkleranlagen

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

- RS 671KO.100** *Resitec* - Bodenablauf Typ RS 671KO/100 mit Überlaufrohr und Dichtung, speziell aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) geätzt, bestehend aus:
- Überlaufrohr RS670.102 speziell \varnothing 110 mm
 - Klebeblech 300x300 mm oben angeraut, Rohr \varnothing 129 mm h= 40 mm an Klebeblech eingeschweisst
OK Einlauf bis OK Klebeblech = 20mm
 - Reduktionsscheibe 129/110mm, an Rohr \varnothing 129mm geschweisst.
 - Auslaufrohr \varnothing 110xL=**700 mm** mit angeschweisstem Rundstab \varnothing 8 mm quer über das Rohr als Haltegriff
 - RS643 Lamellendichtung \varnothing 129 x 110 mm
- RS 051.100** Montageset Typ II bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
 - 4 Stk Schraube M5x12mm
 - 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)